

RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Spett.le
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
Via Roma n. 19
83043 BAGNOLI IRPINO (AV)

Tipo campione acqua
Data ricevimento campione 18/11/2024
Descrizione campione acqua destinata al consumo umano
Luogo del prelievo Sorgente Tronola II - 83043 Bagnoli Irpino (AV) **Data prelievo** 18/11/2024 **Ora** 12:45
Campionatore ns personale tecnico ai sensi della ISO 5667-5 (*) e UNI EN ISO 19458 (*)
Confezione campione n. 2 bottiglie in vetro da 1L+ n. 3 bottiglie in PE da 1L+ n. 1 contenitore sterile da 0,5L+ n. 4 vials in vetro da 60ml+ n. 2 falcon in PE da 50ml
Condizione del campione/Sigilli T°C e quantitativo conforme alla normativa di riferimento
Conservazione campione in frigo
Temperatura 6,7 al campionamento
Restituzione campione No: smaltimento campione
Altra documentazione SERVIZIO DI ANALISI DELLE ACQUE PER USO POTABILE DISTRIBUITO SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024- CIG:B1BCF7B006 (DETERMINA N. 69 DEL 21/05/2024) &
Data Inizio Prove 18/11/2024 **Data Fine Prove** 10/12/2024
(&) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Protocollo Campione 18/11/2024/00013 del 18/11/24

Etichetta/Lotto ID CAMPIONE Sorgente Tronola II

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Data inizio Data fine
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,8	unità di pH		[6,5 - 9,5]	31_01	18/11/24 18/11/24
Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	21,1	mg/l	0,4	≤ 250	31_01	18/11/24 21/11/24
Nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<LQ	mg/l	0,1	≤ 0,50	31_01	18/11/24 21/11/24
Nitrati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	17,9	mg/l	0,7	≤ 50	31_01	18/11/24 21/11/24
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<LQ	mg/l	0,2	≤ 1,5	31_01	18/11/24 21/11/24
Solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	11,5	mg/l	2,2	≤ 250	31_01	18/11/24 21/11/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Data inizio Data fine
Boro* APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,64	mg/l	0,1	≤ 1,5	31_01	18/11/24 25/11/24
Cromo* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	5	≤ 25	31_01	18/11/24 25/11/24
Uranio* Rapporto ISTISAN 2007/31 Met ISS CAB.039.rev00	<LQ	µg/l	1	≤ 30	31_01	18/11/24 25/11/24
Composti organoalogenati* APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003						18/11/24 25/11/24
cloroformio (A)	<LQ	µg/l	0,1			
bromoformio (B)	<LQ	µg/l	0,1			
dibromoclorometano (C)	<LQ	µg/l	0,1			
bromodichlorometano (D)	<LQ	µg/l	0,1			
Sommatoria trialometani (A+B+C+D)	<LQ	µg/l		≤ 30,0	31_01	
tetracloroetilene (E)	<LQ	µg/l	0,1			
tricloroetilene (F)	<LQ	µg/l	0,1			
Sommatoria Organoalogenati (E+F)	<LQ	µg/l		≤ 10,0	31_01	
1,2-dicloroetano	<LQ	µg/l	0,1	≤ 3,0	31_01	
Antiparassitari - Totale* APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	<LQ	µg/l	0,01	≤ 0,5	31_01	18/11/24 05/12/24
Antiparassitari - Dlgs 18/2023 (§) APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 / Rapporti ISTISAN 19/17 pag 43						18/11/24 05/12/24
Aldrin e Dieldrin (combinati espressi come Dieldrin) as fosetyl)	<LQ	mg/l	0,00001			
Aldrin as fosetyl)	<LQ	mg/l	0,00001			
Dieldrin	<LQ	mg/l	0,01			
o,p'-DDD	<LQ	µg/l	0,01			
p,p'-DDD	<LQ	µg/l	0,01			
o,p'-DDE	<LQ	µg/l	0,01			
p,p'-DDE	<LQ	µg/l	0,01			
o,p'-DDT	<LQ	µg/l	0,01			
p,p'-DDT	<LQ	µg/l	0,01			
Eptacloro epossido	<LQ	µg/l	0,01			
Eptacloro	<LQ	µg/l	0,01			
Alachlor	<LQ	µg/l	0,01			
Atrazina	<LQ	mg/l	0,00001			
Desetilatrazina	<LQ	µg/l	0,01			
Azinfos etile	<LQ	µg/l	0,01			

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Data inizio Data fine
Azinfos-metile	<LQ	µg/l	0,01			
Azoxystrobin	<LQ	mg/l	0,00001			
Bitertanolo	<LQ	µg/l	0,01			
Bromopropilato	<LQ	µg/l	0,01			
Boscalid	<LQ	µg/l	0,01			
Buprofezina	<LQ	µg/l	0,01			
Captano	<LQ	µg/l	0,01			
Clordano (alfa + gamma)	<LQ	µg/l	0,01			
Clordano (somma di cis e trans-clordano)	<LQ	µg/l	0,01			
Clortal-dimetile	<LQ	µg/l	0,01			
Clorfenvinfos	<LQ	µg/l	0,01			
(cis + trans)-Clorfenvinfos	<LQ	µg/l	0,01			
Clorfenson	<LQ	µg/l	0,01			
Clorotalonil	<LQ	µg/l	0,01			
Clorpirifos-metile	<LQ	µg/l	0,01			
Deltametrina	<LQ	µg/l	0,01			
Diazinone	<LQ	µg/l	0,01			
Diclobenile	<LQ	µg/l	0,01			
Diclofluanide	<LQ	µg/l	0,01			
Diclorvos	<LQ	µg/l	0,01			
Dicloran	<LQ	µg/l	0,01			
Dimetoato	<LQ	µg/l	0,01			
Ditalimfos	<LQ	µg/l	0,01			
Endosulfan solfato	<LQ	µg/l	0,01			
Endrin	<LQ	µg/l	0,01			
Ethoprophos	<LQ	µg/l	0,01			
Endosulfan alfa	<LQ	µg/l	0,01			
Endosulfan beta	<LQ	µg/l	0,01			
Eptenofos	<LQ	µg/l	0,01			
Esaclorobenzene (HCB)	<LQ	mg/l	0,00001			
Fenarimol	<LQ	µg/l	0,01			
Fenson	<LQ	µg/l	0,01			
Profenofos	<LQ	µg/l	0,01			
Fonofos	<LQ	µg/l	0,01			
Forate	<LQ	µg/l	0,01			
Fosalone	<LQ	µg/l	0,01			
Fention	<LQ	µg/l	0,01			
Fenitrotrion	<LQ	µg/l	0,01			
Fenpropatrina	<LQ	µg/l	0,01			
Folpet (somma di Folpet e Ftalimide, espresso come Folpet)	<LQ	µg/l	0,01			
Fosfamidone	<LQ	µg/l	0,01			

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Data inizio Data fine
Imazalil	<LQ	µg/l	0,01			
Iprodione	<LQ	µg/l	0,01			
Isodrin	<LQ	µg/l	0,01			
Isofenfos	<LQ	µg/l	0,01			
Linuron	<LQ	µg/l	0,01			
gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH / Lindano)	<LQ	µg/l	0,01			
Malation	<LQ	µg/l	0,01			
Metalaxyl	<LQ	µg/l	0,01			
Metribuzin	<LQ	µg/l	0,01			
Mevinfos	<LQ	µg/l	0,01			
Metamidofos	<LQ	µg/l	0,01			
Metidation	<LQ	µg/l	0,01			
Metossicloro	<LQ	µg/l	0,01			
Metolaclor	<LQ	µg/l	0,01			
Molinate	<LQ	µg/l	0,01			
Miclobutanil	<LQ	µg/l	0,01			
Nuarimol	<LQ	µg/l	0,01			
Oxadixyl	<LQ	µg/l	0,01			
Oxadiazon	<LQ	µg/l	0,01			
Paration-metile	<LQ	µg/l	0,01			
Paration-etile	<LQ	µg/l	0,01			
Penconazolo	<LQ	µg/l	0,01			
Pendimetalin	<LQ	µg/l	0,01			
Prometrina	<LQ	µg/l	0,01			
Piperonil butossido	<LQ	µg/l	0,01			
Pirimifos	<LQ	µg/l	0,01			
Permetrina (somma di isomeri)	<LQ	µg/l	0,01			
Procloraz	<LQ	µg/l	0,01			
Procimidone	<LQ	µg/l	0,01			
Propazina	<LQ	µg/l	0,01			
Propiconazolo	<LQ	µg/l	0,01			
Propizamide	<LQ	µg/l	0,01			
Pirazofos	<LQ	µg/l	0,01			
Quinalfos	<LQ	µg/l	0,01			
Simazina	<LQ	µg/l	0,01			
Sulfotep	<LQ	µg/l	0,01			
Terbufos	<LQ	µg/l	0,01			
Terbumeton	<LQ	µg/l	0,01			
Desetilterbutilazina	<LQ	µg/l	0,01			
Terbutilazina	<LQ	µg/l	0,01			
Tetraclorvinfos	<LQ	µg/l	0,01			

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Data inizio Data fine
Triclorfon	<LQ	µg/l	0,01			
Tolclofos-metile	<LQ	µg/l	0,01			
Tolyfluanid (somma di Tolyfluanid e dimetilamminosulfotoluidide (DMST) espressa come Tolyfluanid)	<LQ	µg/l	0,01			
Trifluralin	<LQ	µg/l	0,01			
Vinclozolin	<LQ	µg/l	0,01			
Enterococchi intestinali* (§) UNI EN ISO 7899-2:2003	0	UFC/100 ml	0	≤ 0	31_01	18/11/24 10/12/24
Escherichia coli* (§) UNI EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100 ml	0	≤ 0	31_01	18/11/24 10/12/24
Cadmio* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	1	≤ 5	31_01	18/11/24 25/11/24
Rame* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	mg/L	0,1	≤ 2	31_01	18/11/24 25/11/24
Piombo* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	3	≤ 10,0	31_01	18/11/24 25/11/24
Mercurio* Metodo Interno	<LQ	µg/l	0,3	≤ 1	31_01	18/11/24 25/11/24
Nichel* UNI EN ISO 17294-2:2016	<LQ	µg/l	5	≤ 20	31_01	18/11/24 25/11/24
Vanadio* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	5	≤ 50	31_01	18/11/24 25/11/24
Ferro* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	20	≤ 200	31_01	18/11/24 25/11/24
Manganese* APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	5	≤ 50	31_01	18/11/24 25/11/24
Alluminio* APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<LQ	µg/l	20	≤ 200	31_01	18/11/24 25/11/24

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(§) Prova eseguita in subappalto

Note legislative

(31_01) = Decreto 23 febbraio 2023, n. 18

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 24/1587

Data emissione 10/12/2024

Commento

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

In base ai risultati analitici dei parametri presi in considerazione, il campione risulta essere conforme al D.lgs n° 18 del 23/02/2023 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Conservazione del campione dopo le prove. I campioni sottoposti ad analisi, in funzione della loro stabilità, vengono conservati fino al rilascio della certificazione analitica, salvo disposizioni di legge che regolino la conservazione per periodi più o meno lunghi.

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove e i Rapporti di Prova sono conservate dal Laboratorio per 60 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Incertezza. L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

L'accREDITAMENTO non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

Fine Rapporto di prova

Il Responsabile del Laboratorio

dott. chim. Pietro Mainolfi
chimico

